



SOUBĚHY KABELŮ NN DLE ČSN 73 6005 [cm]		KŘÍŽENÍ KABELŮ NN DLE ČSN 73 6005 [cm]	
VO, NN	5	VO, NN	5
VN	20	VN	20
SDEL	30 10*	SDEL	30 10*
NTL	40	NTL	40 10*
STL	60	STL	100 10*
VODA	40	VODA	40 20*
KANALIZACE	50	KANALIZACE	30

**POZNÁMKA:**

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN** : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/ TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/6** :  
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ : POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ  
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- VNĚJŠÍ VLIVY** : STANOVUJE PNE 33 0000-2/5, TAB. Č.6 A Č.7  
**PROSTOR** : VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- OCHRANNÁ PÁSMO EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/2000 SB (\*), PLATNÁ OD 1.1.2001**  
 - KABELU 1kV : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU  
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU  
 - VENKOVNÍ VEDENÍ NN 1KV : NEJÍ V ZÁKONĚ DEFINOVÁNO

**STÁVAJÍCÍ SÍŤE NN EG.D:**

- KABEL (NAYY 4x50)
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ
- UZEMNĚNÍ

**PROJEKTOVANÉ SÍŤE NN**

- KABEL NN / V CHRÁNICICE
- KABELOVÁ SPOJKA
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ
- OCHRANNÉ PÁSMO 1,0m

**UPOZORNĚNÍ:**

- INŽENÝRSKÉ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍŤÍ Z PRACOVISTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍŤEMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤÍ
- SCHEMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU
- PROJEKTANT NENÍ SCHOPEN GARANTOVAT, ŽE V DOBĚ REALIZACE STAVBY BUDOU POMĚRY V PROVOZOVANÉ SÍŤI VN, NN STEJNÉ JAKO V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. SPRÁVNÝ SLED FÁZÍ A FÁZOVÁNÍ NOVÉ BUDOVANÝCH/UPRAVENÝCH ROZVODŮ VN a NN ZAJIŠŤUJE REALIZAČNÍ FIRMA.

VYPRACOVAL	DAVID VÁGNER	ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN ROŽNOVSKÝ	 Medkova 866/6, Brno 627 00 tel.: 606 208 071 fax.: 545 226 045 e-mail: enorm@enorm.cz IČ: 255 49 871 DIČ: CZ22549871
ZHOTOVITEL PD	ENORM, A.S., MEDKOVA 866/6, 627 00 BRNO			

KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO	 Č. STAVBY: 1030071680 DATUM: 11-2021 FORMÁT: A4 STUPEŇ PD: DÚS MĚŘÍTKO: 1:250 Č. VÝKRESU: D2.3
KATASTR. ÚZEMÍ	TUŘANY			
MÍSTO STAVBY	BRNO, UL. PŘICHYSTALOVA, PARC.Č. 4079/4			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	BRNO, PŘICHYSTALOVA, SMYČKA NN, HANZL			
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE STAVBY - NOVÝ STAV			