



- STROMY A OKRASNÉ KEŘE**
- LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ CIZÍCH SPRÁVCŮ**
- PLYN. POTRUBÍ STL - PLÁNOVÁNA VÝSTAVBA
 - STÁVAJÍCÍ PLYN. POTRUBÍ STL
 - ZÁCHYTNÁ SÍŤ VČETNĚ OPLOCENÍ
 - OSVĚTLENÍ HRŠIŠTĚ
 - HRANICE FOTBALOVÉHO CENTRA
- LEGENDA SÍTĚ SPOLEČNOSTI E.GD**
- KABELOVÉ VEDENÍ 22 KV STÁVAJÍCÍ
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ - STÁVAJÍCÍ
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ - NOVÉ
 - SPOJKA SDĚLOVACÍHO KABELU - NOVÁ

Základní údaje:
 Prostory z hlediska úrazu el.proudem : nebezpečné
 Napěťová soustava NN : 3+PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zařízení do 1000V i nad 1000V v distr.soustavě dodavatele elektřiny:

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení v distr.soustavě dodavatele elektřiny:

- do 1000V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C
- automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1, 4.vydání, čl.3.3.3
- polohou, dle PNE 33 0000-1, 4.vydání čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 000-1, 4.vydání čl. 3.3.2.3

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy: stanovuje PNE 330000-2, tabulky č.5 a č.6

Před zahájením prací je nutno provést vytýčení inženýrských sítí

VYPRACOVAL	Ing. Jakub Horký	ZOD. PROJEKTANT	Aleš Bohdanský	T.O.O. spol. s r.o. odborná elektrotechnická firma Košinova 103b 612 00 Brno Tel. 549 211 114; GSM 702 026 946
TELEFON		TELEFON		
ZHOTOVITEL PD	T.O.O. spol. s r.o., Košinova 103b, 612 00 Brno			
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Brno-město	eg.d
KATASTR. ÚZEMÍ	Brněnské Ivanovice			
MÍSTO STAVBY	Brno, Sladovnická, par.č. 1084			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Brno, Sladovnická, přel. SDK, SmB			
NÁZEV VÝKRESU	Situace - Nový stav			Č. STAVBY: 1030079893
				DATUM: 11-2022
				FORMÁT: 2xA4
				STUPEŇ PD: DPS
				MĚŘÍTKO: 1:500
				Č. VÝKRESU: C.3.

k.ú. BRNĚNSKÉ IVANOVICE