


**Legenda**

**Nové sítě:**

- Kabel NN
- Přípojková skříň
- Uzemnění

**Stávající sítě:**

- Kabel NN
- Nadzemní vedení NN - holé vodiče
- Nadzemní přípojka NN - svazkový vodič
- Hlavní domovní vedení
- Kanalizace splašková
- Přípojková skříň
- Rozpojovací skříň
- Elektroměrová skříň



Základní údaje:  
 Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT  
 Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
 Charakteristika zeminy: hlinitopísčita, dle ČSN 73 1001  
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zařízení do 1000V i nad 1000V:  
 izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl.3.2.2.1  
 izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl.3.2.2.4  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorech nebezpečných:  
 na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.4.3.1  
 na straně NN - samoběžným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.3.2  
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.1  
 - izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.4

Inženýrské síťe jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů.  
 Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vyřízení na místě, případně polohu upřesnit sondami.  
 Projektant není schopen garantovat, že v době realizace stavby budou poměry v provozované síti VN, NN stejné, jako v době zpracování projektové dokumentace. Správný sled fází a fázování nově budovaných/upravených rozvodů VN a NN zajišťuje realizační firma.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	ZOD. PROJEKTANT
ZHOTOVITEL PD	EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ OKRES Brno-město
KATASTR. ÚZEMÍ	Holásky, [612243]
MÍSTO STAVBY	Brno, Výmlatiště
STAVEBNÍK	EG-D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
NÁZEV STAVBY	Brno, Výmlatiště, příp. NN, Schalk
NÁZEV VÝKRESU	Sítauce stavby
Č. STAVBY:	1030078260
DATUM:	09/2022
FORMÁT:	2xA4
STUPĚŇ PD:	DUR
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D01