













Legenda

Nové sítě:

-  Kabel NN
-  Přípojková skříň
-  Uzemnění

Stávající sítě:

-  Kabel NN
-  Nadzemní vedení NN - holé vodiče
-  Nadzemní přípojka NN - svazkovaný vodič
-  Hlavní domovní vedení
-  Kanalizace splašková
-  Přípojková skříň
-  Rozpojovací skříň
-  Elektroměrová skříň



Základní údaje:
 Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
 Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
 Charakteristika zeminy: hlinitopísčita, dle ČSN 73 1001
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el.zařízení do 1000V i nad 1000V:
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl.3.2.2.1
 - izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl.3.2.2.4
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných:
 - na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.4.3.1
 - na straně NN - samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.3.2
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.1
 - izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.4

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů.
 Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě, případně polohu upřesnit sondami.

Projektant není schopen garantovat, že v době realizace stavby budou poměry v provozované síti VN, NN stejné, jako v době zpracování projektové dokumentace. Správný sled fází a fázování nově budovaných/upravených rozvodů VN a NN zajišťuje realizační firma.

AUTORIZACE:

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------|
| VYPRACOVAL | Bc. Jan Bureš | ZOD. PROJEKTANT | František Babáček |
| ZHOTOVITEL PD | EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 | | |
| KRAJ | JIHOMORAVSKÝ | OKRES | Brno-město |
| KATASTR. ÚZEMÍ | Holásky, [612243] | | |
| MÍSTO STAVBY | Brno, Výmlatiště | | |
| STAVEBNÍK | EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno | | |
| NÁZEV STAVBY | Brno, Výmlatiště, příp. NN, Schalk | | |
| NÁZEV VÝKRESU | Situační výkres | | |
| Č. STAVBY: | 1030078260 | | |
| DATUM: | 09/2022 | | |
| FORMÁT: | 2xA4 | | |
| STUPEŇ PD: | DUR | | |
| MĚŘÍTKO: | č. VÝKRESU: 1:250 | | |
| | D01 | | |

