

- LEGENDA :**
- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD
 - - - NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD V RÁMCI REKO MS BRNO – CHRUCKÁ
 - NAVRŽENÁ STL PŘÍPOJKA
 - - - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
 - - - STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
 - - - RUŠENÝ NTL PLYNOVOD
- 1**
- ČÍSLO VÝKRESU DOPOJENÍ


- CETIN_metalický nebo optický kabel; možný souběh
- - - CETIN_metalický kabel_neměřený nebo neprovozovaný
- EGD_kabel NN
- - - EGD_nadzemní vedení VN
- - - EGD_nadzemní vedení NN
- TSB_VO – silový kabel
- TSB_optika MMB
- VODAFONE_ochranné pásmo VKS
- BKOM_stoka
- BKOM_odvodnění plošné
- BVK_vodovod – pitná voda
- - - BVK_vodovod_zrušené
- - - BVK_splašková kanalizace
- - - BVK_dešťová kanalizace
- - - BVK_kanalizace_neprovozovaná

POZNÁMKA :

1. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTITOR PODLE USTANOVENÍ
4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY.
2. VEŠKERÉ KABELY PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM ULOŽIT DO BETONOVÝCH (PLASTOVÝCH) ŽLABŮ V DÉLCE 2 m OD POTRUBÍ NA OBE STRANY.

LEGENDA OBJEKTŮ:

SO 01 REKO plynovodů
 SO 02 REKO přípojek a dopojení na OZP



Kreslil STRYNČLOVÁ	Vypracoval ING. R. PULDA	Zodp. proj. ING. R. PULDA	Ved. střediska ING. P. ŠTRYNČL	GASAG s.r.o. Brno V Újezdech 2, 625 00
Kraj: JIHOHMORAVSKÝ			O.ú.(Mě.ú.): BRNO – TURANY	
Investor: Gas Net, s.r.o.				Č. zakázky 3683
Stavba: REKO MS BRNO – MORAVSKÁ Č. STAVBY 7700104379				Datum 07/2022
Akce:				Stupeň DUR + DPS
				Formát 4x A4
				Měřítko 1:500
				Arch. č. 3683/2022
Část profese PLYN				Příloha číslo
Obsah: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY				C.3