





Navržená pojistková skříň SS200/NK

2332

2352

Navržená trasa kabelu NAYY 4x25
Délka trasy: 12m
Délka kabelu: 25m

Kabelová chránička Ø110 ARROT110
Délka: 12m

2333

120

2351

LEGENDA:

-  nová pojistková skříň typ SP
-  nové kabelové vedení NN
-  stávající pojistková skříň
-  stávající venkovní vedení NN
-  stávající venkovní vedení NN
-  dotčená parcela

Vyjádření majitele nemovitosti (pozemku)

Stavba: Brno, Výmlatiště, příp. NN, Pleva
Katastrální území: Holásky [612243]
Parcelní čísla pozemků: 2333, 2332, 2351

Na výše uvedené nemovitosti **BUDE UMÍSTĚNO KABELOVÉ VEDENÍ NN A POJISTKOVÁ SKŘÍŇ**

Toto vyjádření je nutné pro potřeby územního řízení dle stavebního zákona.
Ochranné pásmo elektrických kabelů je jeden metr na obě strany kabelu. V případě činnosti v tomto ochranném pásmu (např. umístění plotu, atd.) je potřeba zažádat u správce sítě o souhlas.

Pro případné další jednání prosím uveďte Váš telefonní kontakt popř. e-mailovou adresu:

S umístěním stavby: **SOUHLASÍME - NESOUHLASÍME** Pro tuto stavbu máme připomínky:

Datum a podpis majitele nemovitosti (pozemku).....

