

POZNÁMKA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/6
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ: POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ
 - DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
 - OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ NN

- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SS100/NK SKUTEČNÝ ROZMĚR (320 x 220 mm)
- KABEL NN / V CHRÁŇIČCE
- KABELOVÁ SPOJKA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NN:


- KABEL
- NEPROVOZOVANÝ KABEL

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD, BVaK
- KANALIZACE, BVaK
- KANALIZACE - NEPROVOZOVANÁ, BVaK
- PLYNOVOD NTL, INNOGY
- CETIN, PODZEMNÍ
- VODAFONE, PODZEMNÍ
- KABEL VO

KATASTR + POLOHOPIS

- HRANICE PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OPLOCENÍ
- STROM / KEŘ



POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU:

1388 - SM BRNO
 1383/2 - KLÍMA PETR

POPIS ZÁMĚRU

JEDNÁ SE O NOVOU ZEMNÍ KABELOVOU SMYČKU NÍZKÉHO NAPĚTÍ V DÉLCE 2 M. STÁVAJÍCÍ KABEL AKYKY 3x185+95 MM SE V CHODNÍKU NA PARCELE Č. 1388 PŘERUŠÍ. NA JEDEN VZNIKLÝ VOLNÝ KONEC STÁVAJÍCÍHO KABELU BUDE PŘES 1X NOVOU KABELOVOU SPOJKU PŘIPOJEN NOVÝ KABEL NAYY-J 4x240 MM, KTERÝ BUDE ZAÚSTĚN DO NOVÉ POJISTKOVÉ SKŘÍŇE SS100/NK OSAZENÉ PŘED FASÁDOU GARÁŽE NA ROZHRAŇÍ PARCEL Č. 1388 A 1383/2. DRUHÝ VOLNÝ KONEC STÁVAJÍCÍHO KABELU BUDE TAKÉ ZAÚSTĚN DO NOVÉ POJISTKOVÉ SKŘÍŇE SS100/NK. PŘI KRÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU SE SÍTĚMI BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005.

UPOZORNĚNÍ:

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ Z PRACoviŠTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	ING. DUNCAN SOCHA	ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN ROŽNOVSKÝ
SUBDODAVATEL PD	ING. DUNCAN SOCHA, 721 571 815, socha@enorm.cz		
ZHOTOVITEL PD	ENORM, A.S., MEDKOVA 866/6, 627 00 BRNO		ZAK. Č.: 21-23

KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO	
KATASTR. ÚZEMÍ	TUŘANY			
MÍSTO STAVBY	BRNO, UL. TUŘANSKÉ NÁMĚSTÍ			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		Č. STAVBY: 1030085431
NÁZEV STAVBY	BRNO, TUŘANSKÉ NÁM., SMYČKA NN, KLÍMA			DATUM: 08/2023
				FORMÁT: A3
NÁZEV VÝKRESU	KABELOVÁ SMYČKA NN SITUAČNÍ VÝKRES			STUPEŇ PD: REALIZAČNÍ PD
				MĚŘÍTKO: 1:100

NOVÁ SS100/NK - UMÍSTĚNÁ PŘED GARÁŽÍ
 ZAÚSTIT 1x NOVÝ NAYY-J 4x240 mm
 A 1x STÁVAJÍCÍ AKYKY 3x185+95 mm

1x SPOJKA NN
 1x NAYY-J 4x240 mm