LEGENDA :

- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD
- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD V RÁMCI REKO MS BRNO – CHRLICKÁ
- NAVRŽENÁ STL PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
- RUŠENÝ NTL PLYNOVOD
- (1) ČÍSLO VÝKRESU DOPOJENÍ
- CETIN_metalický nebo optický kabel; možný souběh
- CETIN_metalický kabel_neměřený nebo neprovazovaný
- EGD_kabel NN
- EGD_nadzemní vedení VN
- EGD_nadzemní vedení NN
- TSB_VO – silový kabel
- TSB_optika MMB
- VODAFONE_ochranné pásmo VVKS
- BKOM_stoka
- BKOM_odvodnění plošné
- BVK_vodovod – pitná voda
- BVK_vodovod_zrušené
- BVK_splašková kanalizace
- BVK_dešťová kanalizace
- BVK_kanalizace_neprovazovaná

POZNÁMKA :

1. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT DOMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY.

2. VEŠKERÉ KABELY PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM ULOŽIT DO BETONOVÝCH (PLASTOVÝCH) ŽLABŮ V DÉLCE 2 m OD POTRUBÍ NA OBĚ STRANY.

LEGENDA OBJEKTŮ:

SO 01 PLYNOVOD ÚSEK A-A' - CELKEM 56,0 m

Datum	07/2023
Stupeň	DUR + DPS
Formát	4x A4
Měřítko	1:500
Arch. č.	3883/2022
Přílohu číslo	C.3

Část profese PLYN

Obsah: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY