





- Projektované sítě**
- Kabelové vedení VN + telekomunikační vedení
  - Chránička
  - Protlak/překop
  - Betonový zlab
  - Spojka VN

- Demontované sítě**
- Venkovní vedení VN
  - Betonový sloup
  - Uzemnění
  - Omezovač přepětí
  - Usekový odřinač

- Stávající sítě**
- Kabel VN
  - Kabel NN
  - Spojka VN
  - Spojka NN
  - Rozpojovací skříň
  - Přípojková skříň
  - Uzemnění
  - Trafostanice

- Plynové potrubí - STL
- Plynové potrubí - VTL
- Kanalizace
- Vodovod
- Kabel NN - TSB
- Sdělovací vedení
- Cefln, T-Mobile

Základní údaje:  
 Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT  
 Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
 Charakteristika zeminy: hlinitopísčita, dle ČSN 73 1001  
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V i nad 1000V:  
 izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.2.2.1  
 izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.2.2.4  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorech nebezpečných:  
 na straně NN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.4.3.1  
 na straně NN - samodičným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.3.2  
 - izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.1  
 - izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.4

Inženýrské síťe jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů.  
 Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vyjádření na místě, případně položit upřesnění sondami.  
 Projektant není schopen garantovat, že v době realizace stavby budou poměry v provozované síti VN, NN stejné, jako v době zpracování projektové dokumentace. Správný sled lází a fázování nové budovaných/upravených rozvodů VN a NN zajišťuje realizační firma.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Bc. Jan Bureš	ZOD. PROJEKTANT	Bc. Jan Bureš
ZHOTOVITEL PD	EIEKA Brno, s.r.o., Kšířova 385/120, 619 00		
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	Brno-město
KATASTR ÚZEMÍ	Brněnské Ivanovice		
MÍSTO STAVBY	Brno, Jahodová		
STAVEBNÍK	EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 BBBrno		
NÁZEV STAVBY	Brno, Jahodová, VN820, 2x OTS		
NÁZEV VÝKRESU	Situační stavby, kabelové vedení VN		



Č. STAVBY: 1030098926  
 DATUM: 2/2026  
 FORMÁT: 4xA4  
 STUPĚN PD: DSP  
 MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: v1:500 D01

## Soupis majitelů nemovitostí dotčených stavbou

Číslo stavby: 1040022428

Název stavby: Brno, Jahodová, VN820, 2x OTS

Investor: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Katastrální území: Brněnské Ivanovice [612227]

Číslo	Číslo smlouvy	Jméno, adresa	Telefon	LV č.	Parcela č.	Umístění el. zařízení	Požadavky majitelů
M1	1040022428/001	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10		1127	250/29	Kabel VN Telekom. vedení	
M2	1040022428/002	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice		1307	250/89 250/90 250/91 250/92 250/93	Kabel VN Telekom. vedení Rozvaděč VN	
M3	1040022428/003	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno		10001	250/27 250/28	Kabel VN Telekom. vedení	
M4	1040022428/004	SCASERV a.s., Frýdecká 775/20, 71900 Ostrava		1559	250/1	Kabel VN Telekom. vedení Rozvaděč VN	

Vypracoval: Bc. Jan Bureš

V Brně, dne: únor 2026