





- Projektované sítě**
- Kabelové vedení VN + telekomunikační vedení
  - Chránička
  - Protlak/překop
  - Betonový zlab
  - Spojka VN

- Demontované sítě**
- Venkovní vedení VN
  - Betonový sloup
  - Uzemnění
  - Omezovač přepětí
  - Usekový odpináč

- Stávající sítě**
- Plynové potrubí - STL
  - Plynové potrubí - VTL
  - Kanalizace
  - Vodovod
  - Kabel NN - TSB
  - Kabel NN - TSB
  - Sdělovací vedení
  - Cefin, T-Mobile
  - Káčení stromu



**Digitálně podepsal**  
**Bc. Jan Bureš**  
 Datum: 2026.05.13  
 14:33:12 +02'00'

Základní údaje:  
 Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT  
 Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
 Charakteristika zeminy: hlinitopísčita, dle ČSN 73 1001  
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do 1000V i nad 1000V:  
 izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.2.2.1  
 izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.2.2.4  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách nebezpečných:  
 na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.4.3.1  
 na straně NN - samodičným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.3.2  
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.1  
 - izolací, dle PNE 33 0000-1, 6. vydání, čl. 3.3.2.4

Inženýrské síťové řešení v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů.  
 Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vyjádření na místě, případně polohu upřesnit sondami.  
 Projektant není schopen garantovat, že v době realizace stavby budou poměry v provozované síti VN, NN stejné, jako v době zpracování projektové dokumentace. Správný sled lází a fázování nové budovaných/upravených rozvodů VN a NN zajišťuje realizační firma.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Bc. Jan Bureš	ZOD. PROJEKTANT	Bc. Jan Bureš
ZHOTOVITEL PD	EIEKA Brno, s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00		
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	Brno-město
KATASTR ÚZEMÍ	Brněnské Ivanovice		
MÍSTO STAVBY	Brno, Jahodová		
STAVEBNÍK	EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 BBBrno		
NAZEV STAVBY	Brno, Jahodová, VN820, 2x OTS		
NAZEV VÝKRESU	Situační stavby, kabelové vedení VN		
Č. STAVBY:	1030098926		
DATUM:	2/2026		
FORMÁT:	4xA4		
STUPĚN PD:	DSP		
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D01		
	v1:500		

