

POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN: 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/ITN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/6
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ: POLOHOU PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ, IZOLACÍ
- DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ NN

- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
SKUTEČNÝ ROZMĚR SKŘÍŇ
KABEL NN / V OCHRÁNĚ
KABEL NN / KOMUNIKACE
UZEMNĚNÍ
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDEČ
NEREŠÍ TATO PD
TRASA HDV

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NN

- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
KABEL
KABEL HDV (ORIENT. ZÁKRES)
HOLÉ VEDENÍ
IZOLOVANÉ VEDENÍ
ZÁVESNÉ VEDENÍ
PODPĚRNÝ BOD / STŘESNÍK
PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, JEDNODUCHÝ
PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, DVOJITÝ
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDEČ
NENÍ V MAJETKU EG.D

DEMONTOVANÉ SÍTĚ NN


- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
HOLÉ VEDENÍ
IZOLOVANÉ VEDENÍ
ZÁVESNÉ VEDENÍ
PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, JEDNODUCHÝ
PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, DVOJITÝ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD, BVak
KANALIZACE, BVak
PLYNOVOD STL, GASNET
ČETIN, PODZEMNÍ
VODAFONE, PODZEMNÍ
KABEL VO

KATASTR + POLOHOVIS

- HRANICE PARCEL
VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
OPLOČENÍ
OPLOČENÍ
STROM / KER



UPOZORNĚNÍ

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRAVČU) SÍTÍ Z PRACOVNÍSTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BYT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č.
1074 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- SCHEMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEDOPADAJÍ MĚŘÍTKU

AUTORIZACE / ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO

VYPRACOVAL	ING. DUNCAN SOCHA	ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN ROŽNOVSKÝ
ZHOTOVITEL PD	ENORM, A.S., MEDKOVA 866/6, 627 00 BRNO		
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO
KATASTR. ÚZEMÍ	HOLÁSKY		
MÍSTO STAVBY	BRNO, UL. PRODLOUŽENÁ		
STAVEBNÍK	EG.D, s.r.o.		
NÁZEV STAVBY	BRNO, PRODLOUŽENÁ, ST. ÚP. NN		
Č. STAVBY:	1040027389	DATUM:	07/2026
FORMÁT:	3xA4	STUPEŇ PD:	DPZ
NÁZEV VÝKRESU	SITUAČNÍ VÝKRES	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
	ROZŠÍŘENÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ NN	1:250	1.

eg.d